

## Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad		Ref: 260311 - 1
↓ A rellenar por el solicitante ↓		
1. Solicitante	DAVID IWO. MAUTENIMIENTO	
2. Equipo / Instalación	AREA DE CALDERAS	
3. Fecha solicitud	11/03/26	
4. Trabajo a realizar por	H. Rodriguez	
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo	
6. Descripción del problema		
* Derivación eléctrica que provocaba el corte de alimentación eléctrica al PC de Autoclave.		
7. Urgencia		
<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja		
↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓		
8. Fecha y hora de inicio	11/3	
9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio		
Acumulación de agua en válvula de salida vapor.		
10. Trabajos realizados		
* Colocación de Termos y Diferenciales individuales en cuadros eléctricos para la Autoclaves números 0, 3 y 4 * Separar en cuadro principal SAE3, Circuito de alimentación para cuadros eléctricos para la Autoclave y Cuadro PC Late		




# Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

## 11. Recambios utilizados

Termico → 10C → 4 unidades  
 Diferencial 25A → 4 unidades

## 12. Observaciones finales



13. ¿El equipo queda en funcionamiento?  Sí  No

14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?  Sí  No

15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?  Sí  No

## 16. Responsable de la ejecución del trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado
M. Pedraza	Mantenimiento	2

## 17. Otras personas que participan en el trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado

Firma del responsable de la ejecución del trabajo

*(Empty space for signature)*

Fecha:

